

5.2.1. Ön Hesaplı Boru Sistemlerinde Su İhtiyacının Belirlenmesi

5.2.1.1. Ön hesaplı boru sistemlerine sadece aşağıdaki mahallerde kullanımına izin verilmektedir:

- ▶ Düşük ve orta tehlike sınıfında yer alan mahaller
- ▶ 465 m²'yi geçmeyen yeni yapılarda
- ▶ Boru çapları tablo yöntemine göre belirlenmiş olan mevcut yapılara ilaveler veya revizyonlar durumunda
- ▶ Su deposunun ve pompaların sadece sprinkler sistemini beslediği sistemlerde

Not:

Birleşik sistemlerde, ön hesaplı boru sistemlerine izin verilmez.¹

5.2.1.2. Ön hesaplı boru sistemi kullanılan sprinkler sistemlerinde su ihtiyacı aşağıda verilen kurallara göre belirlenmelidir:

- (a) Tablo yöntemi sadece K faktörü 80 olan sprinkler kullanılan tasarımlarda uygulanmalıdır. Bu yöntem her kat veya kolonda sınırlı sayıda sprinkler kullanımına olanak sağlar. (Bkz. Madde 7.3)
- (b) Madde 7.3'de verilen boru çap tablolarına göre belirlenmiş sistemler ile korunan düşük ve orta tehlike sınıfı mahallerde, minimum su ihtiyacı belirlenirken, **Tablo 5.2** kullanılmalıdır.
- (c) **Tablo 5.2**'de belirtilen debi değerleri, en üst sprinkler seviyesinde gerekli olan minimum basınç değerinde sağlanmalıdır. En üst seviyedeki minimum basıncın düşük tehlike sınıfında 1 bar alınması tavsiye edilir. Su beslemesi için gerekli toplam basınç belirlenirken, en üst sprinkler seviyesinde gerekli olan basınç değerine, en üst noktadaki sprinkler ile pompa odası arasındaki statik yükseklik ve boru basınç kaybı ve tesisat üzerinde basınç kaybı yaratan özel ekipmanların kayıpları ayrıca hesaplanarak, ilave edilmelidir.

Tablo 5.2 Ön Hesaplı Sistemlerde Sprinkler Sistemleri İçin Su İhtiyacı ²

Tehlike Sınıfı	Debi (lt/dk)	Min.Basınç
Düşük Tehlike Sınıfı	-	-
Orta Tehlike Sınıfı 1-İslak ve Ön Etkili	540	0.7
Orta Tehlike Sınıfı 1-Kuru Orta Tehlike Sınıfı 2- İslak ve Ön Etkili	1000	1
Orta Tehlike Sınıfı 2-Kuru Orta Tehlike Sınıfı 3- İslak ve Ön Etkili	1350	1.4
Orta Tehlike Sınıfı 3- Kuru Orta Tehlike Sınıfı 4- İslak ve Ön Etkili	2100	1.5

5.2.2. Tam Hesaplı Boru Sistemlerinde Su İhtiyacının Belirlenmesi

5.2.2.1. Tam hesaplı boru sistemi kullanılan sprinkler sistemlerinde su ihtiyacı, yoğunluk/alan tasarım kriterlerine göre belirlenmelidir.

5.2.2.2. Tehlike sınıfına göre su ihtiyacı, **Tablo 5.2.2.2**'de verilen yoğunluk/alan kriterlerine göre aşağıdaki kurallar dikkate alınarak belirlenmelidir:

- (a) Operasyon alanında istenen tasarım yoğunluğu sağlayacak boru sistemi hidrolik hesap prosedürüne uygun olarak belirlenmelidir.
- (b) Tabloda verilen kriterler sadece standart sprey sprinkler için geçerlidir.

¹ EN 12845-Madde 9.6.4

² EN 12845-Çizelge 6

- Hızlı tepkili sprinklerin yüksek tehlike sınıfı mahallerde kullanımına izin verilmez.¹
 - Duvar tipi sprinklerin düşük tehlike sınıfı mahallerde kullanımına izin verilir ve orta tehlike sınıfı için onaylı ise kullanılabilir.
 - Geniş etkili duvar tipi sprinkler tabloda verilen operasyon alanı veya minimum 5 sprinkler tarafından korunan alandan hangisi büyükse, bu alanın tamamında tasarım yoğunluğunu sağlamalıdır.²
- (c) Asma tavan ve yükseltilmiş döşeme boşluklarına veya kanal gibi engelli yapıların altına monte edilen ilave sprinkler su ihtiyacı tabloda tasarım kriteri verilen tavan sprinkler su ihtiyacına eklenmez.³
- (d) Korunan mahalde, su perdesi vb. koruma sistemleri bulunuyorsa, su perdesi su ihtiyacı sprinkler sistemi su ihtiyacına eklenmelidir.⁴
- (e) Operasyon alanında bulunan sayıdaki sprinkler çalıştığı anda tasarım yoğunluğu, tabloda verilen değerden az olmamalıdır. Mahal alanının, operasyon alanından daha küçük olduğu yerlerde, tasarım yoğunluğu değeri tabloda verilen değerden az olmamalıdır.
- (f) Aşağıda belirtilen sprinkler tiplerinin her 6 metrede 1 metre yüksekliği geçen eğimli çatıda kullanılması durumunda (depolama alanları hariç) operasyon alanının %30 arttırılması gereklidir. (çatı eğimi = % 16.7)⁵
- Sprey sprinkler, geniş korumalı ve hızlı tepkili sprinkler dâhil
 - İri damlacıklı sprinkler

Tablo 5.2.2.2 Tehlike Sınıfına Göre Sprinkler Sistemi Su İhtiyacı İçin Tasarım Kriterleri⁶

Tehlike Sınıfı	Tasarım Yoğunluğu (mm/dk)	Operasyon Alanı (m ²)	
		Islak veya Ön Tepkili	Kuru
Düşük Tehlike Sınıfı	2, 25	84	İzin verilmez .OT1 kullanılır
Orta Tehlike Sınıfı 1	5, 0	72	90
Orta Tehlike Sınıfı 2	5, 0	144	180
Orta Tehlike Sınıfı 3	5, 0	216	270
Orta Tehlike Sınıfı 4	5, 0	360	İzin verilmez.YT1 kullanılır
Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem 1	7, 5	260	325
Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem 2	10, 0	260	325
Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem 3	12, 5	260	325
Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem 4	Baskın sistemler kullanılır.		

NOT : Baskın sistemler EN12845 Standardının kapsamında değildir.

5.2.2.3. Yangın hidrantı, yangın dolabı ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı birleşik sistemlerde; sprinkler sistemi su ihtiyacına, yangın dolabı ve hidrant için ilave su ihtiyacı eklenmelidir.⁷

- (a) Farklı tehlike sınıfı mahallerin bulunduğu çok sayıda sistem bulunan binalarda, hortum sistemleri için ilave edilecek su ihtiyacı ve süre, sistemdeki en yüksek tehlike sınıfına göre belirlenmelidir.
- (b) Bina içi yangın dolabı sisteminin kullanılacağı durumlarda, su ihtiyacı belirlenirken **Tablo 5.2.2.3**'te verilen yangın dolabı debisi 100 lt/dk en uzak noktadaki yangın dolabına ilave edilir ve ilave edilecek ikinci 100 lt/dk'lık yangın dolabı debisi, sprinkler sisteminin o tasarım noktasındaki gerekli basıncına göre arttırılarak belirlenmelidir⁸.

¹ NFPA 13 Madde 11.2.3.2.2

² NFPA 13 Madde 11.2.3.2.2

³ NFPA13-Madde 22.4.4.6.5

⁴ EN 12845-Madde 7.1

⁵ NFPA13-Madde 11.2.3.2.4

⁶ EN 12845-Tablo3

⁷ NFPA13-Madde 11.1.4.2

⁸ NFPA 13-11.1.5.5

- (c) Pompalar sadece sprinkler sistemini besliyorsa, yangın dolabı ve hidrant su ihtiyacı pompa kapasitesi belirlenirken değerlendirilmez.
- (d) Hidrant sistemi için ilave edilecek su ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına şebekeye bağlantı noktası veya saha hidrant bağlantı noktasından hangisi sistem kolonuna daha yakınsa, o noktada ilave edilerek belirlenir.¹
- (e) Yetkili kuruluşlar tarafından hortum sistemlerinin, sprinkler sistemi ile birlikte eş zamanlı çalışmasının gerekli görüldüğü mahallerde, hidrolik hesaplamada yangın dolabının sprinkler sistemine bağlantı noktasındaki çalışma basıncı dikkate alınarak boru çapları belirlenmelidir.

Tablo 5.2.2.3 Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlave Edilecek Su İhtiyaçları ²

Bina Tehlike Sınıfı	İlave Edilecek Yangın Dolabı Debisi (lt/dk)	İlave Edilecek Hidrant Debisi (lt/dk)	Süre (dk)
Düşük Tehlike	100	400	30
Orta Tehlike-1	100	400	60
Orta Tehlike-2-3-4	100	1000	60
Yüksek Tehlike	200	1500	90

- 5.2.2.4.** Sprinkler ve yangın dolapları sistemine de suyu sağlayan ortak sabit boru kolonunda, itfaiyenin sistemden su alması için 2" ve üstü bağlantı ağızları bırakılması durumunda, birleşik sistem tesisat kolon çapı; **Tablo 5.2.2.4'e** göre hidrolik hesaplarla belirlenmelidir. Toplam su ihtiyacı olarak; Madde 5.2.2.2 ve Madde 5.2.2.3'e göre hesaplanan sistem su ihtiyacı toplamı ile **Tablo 5.2.2.4'te** verilen debi değerleri kıyaslanarak, yüksek olan değer kullanılmalıdır.³
- (a) Birleşik boru tesisatının kullanılmasına sadece düşük ve orta tehlike sınıfı mahallerde izin verilir.
 - (b) Kolon sisteminin çapı, daha küçük çapın uygunluğu hidrolik hesapla belirlenmediği takdirde en az 4" olmalıdır.
 - (c) İtfaiye bağlantı ağızı vana bağlantıları ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılmalıdır.

Tablo 5.2.2.4 İtfaiye Bağlantı Ağızı Sabit Kolon Tesisatı İçin Su İhtiyaçları

Kolon Sayısı	İtfaiye Bağlantı Ağızı Çapı 2 1/2"		İtfaiye Bağlantı Ağızı Çapı 2"	
	En üst tasarım noktasındaki min. basınç (bar)	Debi (lt/dk)	En üst tasarım noktasındaki min. basınç (bar)	Debi (lt/dk)
1	6	1893	4	800
2	6	1893+946	4	800+400
≥3	6	3785	4	1600

5.3 Özel Tasarım Yaklaşımına Göre Su İhtiyacının Belirlenmesi

5.3.1. Konut Tipi Sprinkler Tasarımı İçin Su İhtiyacı

5.3.1.1. Konut tipi sprinkler su ihtiyacı aşağıdaki kurallara göre belirlenmelidir:⁴

- (a) Operasyon alanı en büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerin bulunduğu alan olmalıdır.
- (b) En büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerdeki akış aşağıdaki değerlerden büyük olmalıdır:
 - Ürün onay listelerinde yer alan minimum akış debisi
 - Operasyon alanında minimum 4.1 (mm/dk) tasarım yoğunluğu sağlayacak boru sistemi Madde 6.3'te verilen hidrolik hesap prosedürüne uygun olmalıdır.

¹ NFPA 13-11.1.5.4

² Yönetmelik Ek8-C

³ NFPA13 Madde 11.1.5.6

⁴ NFPA13 Madde 11.3.1

- (c) Modifikasyon ve mevcut konut tipi sprinkler ile korunan binalara yapılan ilavelerde, 4.1 mm/dk'dan daha düşük olan onaylı tasarım yoğunluğu değerinin kullanımına izin verilir.
- (d) Tavan arası, bodrum veya yaşam alanları dışında kalan ancak aynı yapı içinde yer alan diğer tip mahaller ayrı tasarım kriterlerine göre korunmalıdır.
- (e) Yangın dolabı su ihtiyacı ve su besleme süresi için **Tablo 5.2.2.3**'te düşük tehlike sınıfı için verilen debi ve süre kullanılmalıdır.

5.3.2. Su Perdeleri İçin Su İhtiyacı

5.3.2.1. Su perdeleri için su ihtiyacı aşağıdaki kurallara göre belirlenmelidir.¹

- (a) Su perdeleri, uzunluğu boyunca her metrede 37 lt/dk'lık debi sağlayacak şekilde, hidrolik hesaplara tasarlanır. Su perdesindeki her bir sprinklerden akan su debisi 57 lt/dk'dan az olmamalıdır.
- (b) Su perdesi ile aynı mahalde bulunan sprinkler sisteminin aynı anda devreye girmesinin öngörüldüğü durumlarda, su perdesi ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına eklenerek hidrolik hesaplarla dengeleme yapılmalıdır.
- (c) Su perdesinde otomatik sprinkler kullanıldığı durumlarda, su perdesinde açılacak sprinkler sayısı, mahalde bulunan diğer sprinkler sisteminin operasyon alanı içinde kalan paralel branşmanı üzerindeki sayıya eşit olarak alınır.

5.4. Depolama Alanlarında Su İhtiyacının Belirlenmesi

5.4.1. Genel Bilgiler

5.4.1.1. Depolama alanlarında yoğunluk/alan tasarımlı sistemler veya spesifik uygulama gerektiren sistemler kullanılarak koruma sağlanır. Yanıcılık sınıfı, depolama konfigürasyonu veya paketleme şekline bağlı olarak bazı depolama yüksekliklerinde yoğunluk/alan tasarımlı sprinkler tipleri ile sadece tavadan koruma yeterli olurken, bazı durumlarda raf-arası sprinkler sistemi ile koruma sağlanması gerekli olmaktadır. Spesifik uygulama gerektiren sprinkler tipleri, yüksek depolama alanlarında, genellikle raf arası sprinkler kullanmaksızın sistem tasarımına olanak sağlar.

5.4.1.2. Özel uygulama gerektiren sprinkler tipleri onaylanmış depolama yükseklikleri ve tavan yüksekliklerine uygun olarak kullanılırlar. Sadece tavadan koruma yapılabildiği gibi, bazı yüksek depolarda raf-arası sprinkler sistemi ile birlikte kullanılması gereklidir. Özel tasarımlı sprinkler kullanılması durumunda, sprinklerin üretici onay bilgilerinde yer alan tasarım kriterleri dikkate alınmalıdır.

5.4.1.3. Etkin sprinkler koruması için maksimum depolama yükseklikleri ve maksimum açıklık mesafeleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Depolama tasarım alanı, depolama yüksekliği ve açıklığı en fazla olan en yüksek miktarda su gerektiren alan olmalıdır. Tavan veya çatı yüksekliğinin 9.1 m'yi geçtiği ve açıklığın 6.1 m'den fazla olduğu yerlerde, en üst depolama seviyesi ile tavan arasında 6.1 m'lik yükseklik için koruma sağlanmalıdır. Bu durum depolama yüksekliği 3.7 m'ye kadar olan genel depolama durumunda uygulanmaz.²

¹ NFPA13 Madde 11.3.3

² NFPA 13-Madde 12.1.3

5.4.1.4 Farklı tehlike sınıflarına sahip ve fiziksel olarak bariyer veya ısı geçişini geciktiren bölme ile birbirinden ayrılmamış açık bağlantılı alanların bulunduğu yerlerde, daha yüksek tasarım kriterinin bulunduğu alan, daha düşük tehlikede yer alan alana doğru 4.6 m genişletilmelidir.¹

5.4.1.5 Depolama alanlarında hızlı tepkili sprinkler ancak depolama alanları için onaylı olması durumunda kullanılabilir.

5.4.1.6 Toplam su ihtiyacı; sprinkler sistemi su ihtiyacına, hortum sistemleri için gerekli su ihtiyacı eklenerek belirlenmelidir.

5.4.1.7 Tasarım kriterlerini sağlayacak boru sistemi hidrolik hesap prosedürüne uygun olarak belirlenmelidir.

5.4.2.* Depolama Alanlarında Yoğunluk/Alan Tasarımı İçin Su İhtiyacının Belirlenmesi

5.4.2.1 Tasarım yapılacak depolama alanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır.

- ▶ Depolanan ürünün yanıcılık sınıfı
- ▶ Depolama konfigürasyonu
- ▶ Paketleme şekli
- ▶ Depolama yüksekliği
- ▶ Tavan yüksekliği
- ▶ Açıklık

5.4.2.2 Depolama alanlarında sprinkler sistemi su ihtiyacı, yoğunluk/alan tasarım kriterlerine göre belirlenmelidir.

5.4.2.3 Depolama alanlarında ıslak borulu sprinkler sistemi kullanılmalıdır. Donma riski olan veya özel durumların bulunduğu mahallerde kuru tip ve ön tepkili sprinkler tiplerine izin verilir. Kuru veya ön tepkili sprinkler sistemi kullanılması durumunda yoğunluk değiştirilmeksizin, operasyon alanı %30 oranında artırılmalıdır. Operasyon alanı %30 artırıldığında, 557 m²'yi geçmemelidir. Yoğunluk/alan kriteri seçiminde bu durum dikkate alınmalıdır.²

5.4.2.4 Depolama alanlarında tavan sprinkler sisteminde kullanılacak sprinkler tipi, tasarım yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmelidir.³

- (a) Tasarım yoğunluğu 8.2 lt/dk-m² veya daha az olan yerlerde, K faktörü 80 veya daha yüksek olan standart sprinkler kullanılmalıdır.
- (b) Tasarım yoğunluğu 8.2 lt/dk-m² ve 13.9 lt/dk-m² arasında olan yerlerde, K faktörü 115 veya daha yüksek olan standart sprinkler kullanılmalıdır.
- (c) Tasarım yoğunluğu 13.9 lt/dk-m²'nin üzerinde olan yerlerde, K faktörü 160 veya daha yüksek olan depolama alanları için onaylanmış sprinkler tipleri kullanılmalıdır.

5.4.2.5 Depolama alanlarında sprinkler sistemi su ihtiyacı, tavan sprinkler sistemi su ihtiyacı ile raf arası sprinkler sistemi su ihtiyacının toplamına eşittir.

¹ NFPA 13-Madde 12.3

² NFPA 13-Madde 12.5

³ NFPA 13-Madde 12.6

Tablo 5.4.2 Depolama Alanlarında Yoğunluk / Alan Tasarımlı Sprinkler Tipleri İçin Referans Tasarım Kriterleri

Depolama Düzeni		Yanıcılık Sınıfı	Maksimum Depolama Yüksekliği (Hd) Maksimum Açıklık (A)		Ref. Tasarım Kriteri NFPA 13
1	Genel Depolama	Sınıf I, II, III, IV, A Grubu Plastik	Hd ≤ 3.7 m	A değeri için Bkz. Tablo 13.2.1	Tablo 13.2.1 Şekil 13.2.1
2	Paletli, Sabit Blok Halinde, Kutu	Sınıf I, II, III, IV (Streçleme yok)	3.7 m < Hd ≤ 9.1 m	A ≤ 6.1 m	Şekil 14.2.4.1 Şekil 14.2.4.2
		Sınıf I, II, III, IV (Streçleme var)	3.7 m < Hd ≤ 4.6 m	A ≤ 6.1 m	Şekil 14.2.4.3
		A Grubu Plastik	3.7 m < Hd ≤ 7.6 m	A değeri için Bkz. Tablo 15.2.5(b)	Şekil 15.2.1 Tablo 15.2.5 (b)
3	Dar Rafılı	Sınıf I, II, III, IV	3.7 m < Hd ≤ 4.6 m	A ≤ 6.1m	Şekil 14.2.4.1 Şekil 14.2.4.2 Şekil 14.2.4.3
		A Grubu Plastik		A değeri için Bkz. Tablo 15.2.5(b)	Şekil 15.2.1 Şekil 15.2.5 (b)
4	Rafılı Depolama	Sınıf I, II, III, IV	Hd ≤ 3.7 m	A değeri için Bkz. Tablo 13.2.1	Tablo 13.2.1 Şekil 13.2.1
		Sınıf I, , II, III, IV	3.7 m < Hd ≤ 7.6 m	Tek ve çift sıralı raf	Tablo 16.2.1.3.2 Şekil 16.2.1.3.2 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo 16.2.1.3.4.3
				Çok sıralı raf (Raf genişliği ≤ 4.9 m Koridor genişliği ≥ 2.4 m)	Tablo 16.2.1.3.3.1 Şekil 16.2.1.3.2 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo 16.2.1.3.4.3
				Çok sıralı raf (Raf genişliği > 4.9 m veya Koridor genişliği < 2.4 m)	Tablo 16.2.1.3.3.2 Şekil 16.2.1.3.2 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo 16.2.1.3.4.3
		Sınıf I, II, III, IV	Hd ≥ 7.6 m	Tek ve çift sıralı raf Koridor genişliği ≥ 1.2 m A ≤ 3.1 m)	Tablo 16.3.1.1 Şekil 16.3.4.1.1 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j)
				Çok sıralı raf A ≤ 3.1 m)	Tablo 16.3.1.2 Şekil 16.3.4.1.3 (a), (b), (c)
		A Grubu Plastik	1.5 m < Hd ≤ 3 m	Tek, çift ve çok sıralı raf A ≤ 3 m	Şekil 17.2.1.2 (a)
			Hd = 4.6 m	Tek, çift ve çok sıralı raf 1.5 m < A ≤ 3.1 m	Şekil 17.2.1.2 (b)
			Hd = 6.1 m	Tek, çift ve çok sıralı raf A < 1.5 m	Şekil 17.2.1.2 (c)
			Hd = 6.1 m	Tek, çift ve çok sıralı raf 1.5 m < A ≤ 3.1 m	Şekil 17.2.1.2 (d)
Hd = 7.6 m	Tek, çift ve çok sıralı raf A < 1.5 m		Şekil 17.2.1.2 (e)		
Hd = 7.6 m	Tek, çift ve çok sıralı raf 1.5 m < A ≤ 3.1 m		Şekil 17.2.1.2 (f)		
Hd ≥ 7.6 m (Kartonlu genişlemiş veya genişlememiş ve kartonsuz genişlememiş plastik)	Tek ve çift sıralı raf A ≤ 3.1 m		Tablo 17.3.1.1 Şekil 17.3.1.2 (a), (b) Şekil 17.3.1.2.1 (a), (b)		
Tek ve çift sıralı raf koridor genişliği ≥ 1.2 m	Madde 17.3.4.1.4 Şekil 17.3.4.1.4				
	Çok sıralı raf A ≤ 3.1 m	Şekil 17.3.4.1.3 (a), (b), (c), (d), (e), (f)			

5.4.2.6 Depolama alanı bilgilerine göre tavan sprinkler sistemi için minimum su ihtiyacı için gerekli yoğunluk/alan tasarım kriterleri **Tablo 5.4.2**'de referans verilen NFPA13 tablolarına göre belirlenmelidir. Minimum tavan sprinkler sistemi su ihtiyacı; tasarım yoğunluğu ve operasyon alanının çarpımına eşittir.

5.4.2.7 **Tablo 5.4.2**'de referans verilen NFPA13 tablolarına göre raf-arası sprinkler sistemi gerekli ise yine tablolarda belirtilen yerleşim şekilleri dikkate alınarak, gerekli raf-arası sprinkler seviye sayısı tespit edilmelidir.

5.4.2.8 Her raf-arası sprinkler seviyesinde, yangın esnasında açılacağı varsayılan sprinkler sayısı, minimum raf-arası sprinkler su ihtiyacını belirler. Minimum raf-arası sprinkler su ihtiyacı; açılacağı varsayılan sprinkler sayısı ile bir sprinklerden akan su debisinin çarpımına eşittir. Açılacağı varsayılan sprinkler sayıları **Tablo 5.4.2.8**'de verilmiştir. Gerekli debi ve basıncı sağlayan boru çapları hidrolik hesapla belirlenmelidir.

- (a) K faktörü 80 veya daha yüksek olan standart raf-arası sprinklerden minimum 1 bar basınçta su akışı sağlanmalı ve bir sprinklerden akan su debisi 114 lt/dk'dan az olmamalıdır.
- (b) 3.7 m'ye kadar genel depolamada açılacak sprinkler sayısı;
▶ 4 adet sprinkler, 1 seviye için
- (c) 7.6 m'ye kadar ve üzerinde yanıcılık sınıfı I-II-III-IV olan ürünler için raflı depolamada açılacak sprinkler sayısı;
▶ 6 adet sprinkler, Sınıf I, II, III ve sadece 1 seviye için
▶ 8 adet sprinkler, Sınıf IV ve sadece 1 seviye için
▶ 10 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 5 adet sprinkler), Sınıf I, II, III ve 1'den fazla seviye
▶ 14 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler), Sınıf IV ve 1'den fazla seviye
- (d) 7.6 m'ye kadar ve üzerinde plastik sınıfı için raflı depolamada açılacak sprinkler sayısı;
▶ 8 adet sprinkler, sadece 1 seviye için
▶ 14 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler), 1'den fazla seviye

Tablo 5.4.2.8 Raf Arası Sprinkler İçin Su İhtiyaçları

Depolama Düzeni	Depolama Yüksekliği (Hd)	Yanıcılık Sınıfı	Raf-arası Seviye Sayısı	Açılacak Sprinkler Sayısı	Açıklamalar
Genel Depolama	$Hd \leq 3.7$ m	Tümü	1	4	
Raflı Depolama	$Hd \leq 7.6$ m & $Hd > 7.6$ m	Sınıf I, II, III	1	6	
			>1	10	En üst iki seviyenin her birinde 5 adet sprinkler
		Sınıf IV	1	8	
			>1	14	En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler
		Plastik	1	8	
			>1	14	En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler

5.4.2.9 Yangın hidrantı, yangın dolabı ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı sistemlerde; sprinkler sistemi su ihtiyacına, **Tablo 5.4.2.9'**da verilen yangın dolabı ve hidrant için ilave su ihtiyacı eklenerek toplam su ihtiyacı belirlenmelidir. Hidrolik hesaplarda aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:

- (a) Pompalar sadece sprinkler sistemini besliyorsa, yangın dolabı ve hidrant su ihtiyacı pompa kapasitesi belirlenirken değerlendirilmez.
- (b) Farklı tehlike sınıfı mahallerin bulunduğu çok sayıda sistem bulunan binalarda, hortum sistemleri için ilave edilecek su ihtiyacı ve süre, sistemdeki en yüksek tehlike sınıfına göre belirlenmelidir.
- (c) Bina içi yangın dolabı sisteminin kullanılacağı durumlarda, su ihtiyacı belirlenirken, ilave edilecek 100 lt/dk'lık yangın dolabı debisi en uzak noktadaki yangın dolabına ilave edilir ve ilave edilecek ikinci 100 lt/dk'lık debi, sprinkler sisteminin o tasarım noktasındaki gerekli basıncına göre artırılarak belirlenmelidir.
- (d) Hidrant sistemi için ilave edilecek su ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına şebekeye bağlantı noktası veya saha hidrant bağlantı noktasından hangisi sistem kolonuna daha yakınsa, o noktada ilave edilerek belirlenir.
- (e) Rafalı depolama alanlarında, yangın dolaplarının tavan sprinkler sisteminden beslenmesine izin verilir.
- (f) Yetkili kuruluşlar tarafından hortum sistemlerinin, sprinkler sistemi ile birlikte eş zamanlı çalışmasının talep edildiği durumlarda, hidrolik hesaplamada yangın dolabının sprinkler sistemine bağlantı noktasındaki çalışma basıncı dikkate alınarak boru çapları belirlenmelidir.

Tablo 5.4.2.9 Depolama Alanlarında Yoğunluk/Alan Tasarımlı Sprinkler Sistemlerine İlave Edilecek Hortum Sistemi Su İhtiyaçları

Tehlike Sınıfı	Yanıcılık Sınıfı	Süre (dk)		Yangın Dolabı Debisi (lt/dk)	Yangın Dolabı + Hidrant Debisi (lt/dk)
Genel Depolama	Tümü	Bkz. NFPA13 – Tablo 13.2.1		Bkz. NFPA13 – Tablo 13.2.1	Bkz. NFPA13 – Tablo 13.2.1
Paletli, Sabit Blok, Kutu Halinde, Dar Rafalı Depolama	Sınıf I, II, III	3.7 m < Hd ≤ 6.1 m	90	200	1900
		6.1 m < Hd ≤ 9.1 m	120		
	Sınıf IV	3.7 m < Hd ≤ 6.1 m	120		
		6.1 m < Hd ≤ 9.1 m	150		
	Plastik	Hd < 1.5 m	90		
		1.5 m < Hd ≤ 6.1 m	120		
6.1 m < Hd ≤ 7.6 m		150			
Rafalı Depolama	Sınıf I,II,III	Hd > 3.7 m	90	200	1900
	Sınıf IV	Hd > 3.7 m	120		
	Plastik	1.5 m < Hd ≤ 6.1 m	120		
		6.1 m < Hd ≤ 7.6 m	150		
		Hd > 7.6 m	120		

5.4.2.10 İtfaiyenin sistemden su alması için 2 1/2" hortum bağlantı ağzlarının sprinkler sistemini besleyen birleşik boru tesisatından alınmasına sadece düşük ve orta tehlike sınıfı binalarda izin verilir. Yetkili kuruluşlarca gerekli görüldüğü durumlarda, ayrı hattan besleme sağlanmalıdır.

5.4.3 Depolama Alanlarında Spesifik Uygulama Gerektiren Sistemlerin Su İhtiyacının Belirlenmesi

5.4.3.1 Depolama alanlarında spesifik uygulama gerektiren sprinkler tipleri, onaylı oldukları maksimum depolama ve tavan yüksekliklerine göre seçilmelidir. **Tablo 6.2.3**'te spesifik uygulama gerektiren sprinkler tipleri için NFPA 13'e göre izin verilen maksimum depolama ve tavan yükseklikleri verilmiştir. Ancak tabloda verilen yüksekliklerin üzerinde koruma yapabilen onaylanmış ürünler olabileceği dikkate alınarak, üretici onay bilgileri dikkate alınarak seçim yapılmalıdır.

5.4.3.2 Spesifik uygulama gerektiren sistemlerde su ihtiyacını belirlemek için gerekli tasarım kriterleri NFPA13 veya üretici bilgilerinden alınabilir. Tasarım kriteri olarak, tasarım sprinkler sayısı ile sprinkler için gerekli minimum basınç değerleri kullanılır. Tasarım kriterleri; sprinkler K faktörü, depolama konfigürasyonu, yanıcılık sınıfı, depolama ve tavan yüksekliğine göre testlerle belirlenmiş değerlerdir. Spesifik uygulama gerektiren sistemlerin su ihtiyacının belirlenmesi için örnek **Şekil 5.4.3**'te verilmiştir.


5.4.3.3 İri damlacıklı ve kontrol modlu sprinkler için gerekli minimum basınç ve tasarım sprinkler sayısı üretici bilgilerinden elde edilir.

5.4.3.4 ESFR sprinkler sistemlerinde operasyon alanı olarak, kritik hidrolik tasarım alanındaki her üç branşman borusu üzerinde 4 adet olmak üzere, en az 12 adet sprinklerin koruduğu alan alınmalıdır. Operasyon alanı en az 89 m² olacak şekilde tasarım yapılmalıdır. ESFR sprinkler için su ihtiyacının belirlenmesi için örnek **Şekil 5.4.3**'te verilmiştir.

5.4.3.5 Spesifik uygulama gerektiren sistemlerde, sprinkler su ihtiyacına ilave edilmesi gerekli hortum sistemleri su ihtiyaçları **Tablo 5.4.3.5**'te verilmiştir. Su beslemesi, tabloda belirtilen minimum çalışma süresi için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

Tablo 5.4.3.5 Depolama Alanlarında Spesifik Uygulama Gerektiren Sistemler İçin İlave Edilecek Hortum Sistemi Su İhtiyaçları ve Minimum Su Besleme Süreleri

Depolama Şekli	Yanıcılık Sınıfı	İri Damlacıklı		Kontrol Modu		ESFR	
		Hortum İhtiyacı	Süre (saat)	Hortum İhtiyacı	Süre (saat)	Hortum İhtiyacı	Süre (saat)
Sabit Blok	I, II, III, IV, Plastik	1900	2	1900	1.5	946	1
Paletli	I, II, III, IV, Plastik	1900	2	1900	2	946	1
Raflı	I, II	1900	1.5	1900	1.5	946	1
	III	1900	1.5	1900	2	946	1
	IV	1900	2	1900	2	946	1
	Plastik	1900	2	1900	2	946	1



Şekil 5.4.3 ESFR Sprinkler İçin Minimum Su İhtiyacı Örneği

5.4.3.6 Yetkili kuruluşlar tarafından hortum sistemlerinin, sprinkler sistemi ile birlikte eş zamanlı çalışmasının talep edildiği durumlarda, hidrolik hesaplamada sistemlerin çalışma basıncı dikkate alınarak debiler belirlenmelidir.

5.5 Yangın Pompası Seçimi

5.5.1 Pompalar, aşağıda verilenlere uygun olarak gerekli maksimum gücü temin edebilen elektrik veya dizel motorla çalıştırılmalıdır:

(a) Aşırı yüklemeye yapılmayan karakteristik güç eğrili pompalar için, güç eğrisinin tepe noktasındaki gerekli maksimum güç.

(b) Karakteristik güç eğrisi artış gösteren pompalar için, herhangi bir pompa yükü durumu için gerekli maksimum güç.

5.5.2 Sistemde bir pompa kullanılması halinde aynı kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50'si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılmalıdır.

5.5.3 Yangın pompaları, sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompalar, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'a kadar olmalı ve %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmamalıdır. Bu tür pompalar,

istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, ancak debi değerlerinin %130'u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.


5.5.4 Pompa, kararlı bir basınç-debi eğrisine sahip olmalıdır. Bu eğride kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği ve en büyük basınç ve debinin artmasıyla birlikte toplam basınç azalır. Pompalar uygulanabilir karakteristik basınç-debi eğrilerine sahip olmalı ve mümkün olan bütün debilerde çalıştırılabilir.

5.5.5 Pompanın anma debisi, kritik hidrolik tasarım alanı için hidrolik hesap ile belirlenen debi-basınç eğrisinin bir fonksiyonudur. Pompa test eğrisi, kritik hidrolik tasarım alanında gerekli olan basınç değerinden, en az 0,5 bar daha yüksek bir basınç sağlamalıdır.

Pompa Debisi: Kritik hidrolik tasarım alanı için gerekli debi

Pompa Basıncı: Kritik hidrolik tasarım alanı için gerekli basınç + 0.5 bar

5.5.6 Pompa; hidrolik olarak en çok su gerektiren alanın basınç debi grafiğindeki debi ve basıncı, tüm su deposu su seviyelerinde karşılayabilmelidir.



Şekil 5.5 Tipik Pompa Eğrisi

5.6 Yangın Su Deposu Kapasitesinin Belirlenmesi

5.6.1 Sulu söndürme sistemleri, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi, sprinkler sistemi için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri merkezi veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyorsa; kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulmalıdır.

5.6.2 Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunmalıdır. Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümleri başka amaçlar için kullanılmamalı, depo tesisatı sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir.¹

5.6.3 Su deposu hacmi, her sistem için minimum basınç/debi şartlarında gerekli olan su ihtiyacına göre belirlenir.

¹ Yönetmelik Madde 92

5.6.4 Her bir sistemin minimum su beslemesi, **Tablo 5.6**'da belirtilen minimum çalışma süresi için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.¹

Tablo 5.6 Su Beslemeleri için Minimum Çalışma Süresi

Tehlike Sınıfı	Süre (dk)
Düşük Tehlike	30
Orta Tehlike	60
Yüksek Tehlike İşlem	90
Yüksek Tehlike Depolama	90

Not ² :

- 1) Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları sistemi mevcut ise su kapasitesi TS En 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun, sistemler için tasarım debi değerlerinin **Tablo 5.6**'da verilen sürelerle çarpımı ile hesaplanır. (100 lt/dk ve 400lt/dk)
- 2) Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması durumunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenmelidir.

5.6.5 Depolama alanlarında su beslemeleri için çalışma süresi, yangınlık sınıfı ve depolama yüksekliği dikkate alınarak **Tablo 5.4.3.5**'e göre belirlenmelidir.

5.6.6 Hidrant, hortum ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı durumlardaki gibi, birleşik su beslemeleri, aşağıdaki şartları sağlamalıdır ³:

- (a) Sistemler tam hesaplı olmalıdır.
- (b) Su beslemesinin süresi en çok su ihtiyacı olan sistem için gerekenden az olmamalıdır.
- (c) Su beslemesi, her sistemden eş zamanlı maksimum hesaplanmış debilerin toplamını sağlayabilmelidir. Debiler en çok su ihtiyacı olan sistem için gerekli basınca kadar düzeltilmelidir.
- (d) Su beslemesi ile sistemler arasına ikili boru bağlantıları monte edilmelidir.

¹ EN 8.1.1 EN 12845-Madde 8.1.1

² Yönetmelik Madde 92

³ EN 12845-Madde 9.6.4